



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.GB.ПБ14.Н00303

№ ПС 003233

Срок действия с 16.03.2018г. по 15.03.2023г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

27.32.13.150

Код ТН ВЭД России **8544**

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "КорНет"
107076, г. Москва, Колодезный переулок, д.14, помещение XIII, комната 41.
ОГРН: 1097746665257, Телефон: +74965400933. E-mail: info@cornet-electro.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

«ELECTRO ECS» LLP
Enterprise House, 82 Whitchurch Road, Cardiff, CF14 3LX, Wales, United Kingdom, Соединенное
королество Великобритания и Северная Ирландия.
Телефон: +44-20-3287-0978. E-mail: info@ecsnet.co.uk

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖЦЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕРТА»,
Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 20А, Российская Федерация,
141315. Телефон: 8(495)143-21-30. E-mail: info@os-pozhtsert.ru. ОГРН
1145053000157. Свидетельство № ССБК RU.ПБ14 до 26.11.2018г..

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Кабели связи симметричные парной скрутки торговой марки «ECS», не распространяющие
горения, типа: F/UTP, U/UTP, U/FTP, S/FTP, F/FTP, категории 5е, 6, 6а, 7, 7а с медными
жилами, диаметром жилы от 0,5 до 0,7 мм, количество пар 1,2,4 сечением от 0,19 до 0,4 мм,
без экрана, в общем экране и/или экране пар из металлополимерной ленты, с изоляцией из
полиэтилена высокого давления, с оболочками из поливинилхлорида (PVC) или
безгалогенного компаунда HF(LSZH), или безгалогенного компаунда HF(LSZH) в
исполнение нг(A)-HF, или малодымного, низкотоксичного поливинилхлорида (PVC) в
исполнение нг(A)-LSLTx, или безгалогенного, низкотоксичного компаунда HF(LSZH) в
исполнение нг(A)-HFLTx, на напряжение до 75 вольт постоянного тока, выпускаемые по
технической документации изготовителя.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"
См. Приложение (Бланк № ПС 002223, ПС 002224, ПС 002225).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 0587/М-Д-18, 0588/М-Д-18, 0589/М-Д-18,
0590/М-Д-18, 0591/М-Д-18 от 15.03.2018 г. ООО «ЦЕРТА» ИЛ
«ПОЖЦЕРТА», № ССБК RU. 21ПБ14 до 26.11.2018г. Акт о
результатах анализа состояния производства № 00303-АО от
16.02.2017 г. ОС «ПОЖЦЕРТ» ООО «ЦЕРТА», № ССБК RU.ПБ14 до
26.11.2018г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация изготовителя

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ14.Н00303

№ ПС 002223

код ОКПД2 код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Соответствует требованиям
27.32.13.150 8544	Кабели связи симметричные парной скрутки торговой марки «ECS», не распространяющие горения, типа: F/UTP, U/UTP, U/FTP, S/FTP, F/FTP, категории 5е, 6, 6а, 7, 7а с медными жилами, диаметром жилы от 0,5 до 0,7 мм, количество пар 1,2,4, без экрана, в общем экране и/или экране пар из металлополимерной ленты, с изоляцией из полиэтилена высокого давления, с оболочками из поливинилхлорида (PVC) или безгалогенного компаунда HF(LSZH), на напряжение до 75 вольт постоянного тока, выпускаемые по технической документации изготовителя	ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п. 5.2. Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке - ПРГО1. Класс пожарной опасности кабельных изделий - О1.8.2.5.4.
27.32.13.150 8544	Кабели связи симметричные парной скрутки торговой марки «ECS», не распространяющие горения, типа: F/UTP, U/UTP, U/FTP, S/FTP, F/FTP, категории 5е, 6, 6а, 7, 7а с медными жилами, диаметром жилы от 0,5 до 0,7 мм, количество пар 1,2,4, без экрана, и/или экране пар в общем экране и/или экране пар из металлополимерной ленты, с изоляцией из полиэтилена высокого давления, с оболочками из безгалогенного компаунда HF(LSZH)-исполнение нг(A)-HF, на напряжение до 75 вольт постоянного тока, выпускаемые по технической документации изготовителя	ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". п. п. 5.3, 5.5, 5.6, 5.7. Предел распространения горения при групповой прокладке – ПРГП 16. Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия – ПКА 1 Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов кабельного изделия – ПТПМ 2. Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД 1. Класс пожарной опасности кабельных изделий – П16.8.1.2.1.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.GB.ПБ14.Н00303

№ ПС 002224

код ОКПД2 код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Соответствует требованиям
27.32.13.150 8544	Кабели связи симметричные парной скрутки торговой марки «ECS», не распространяющие горения, типа: F/UTP, U/UTP, U/FTP, S/FTP, F/FTP, категории 5е, 6, 6а, 7, 7а с медными жилами, диаметром жилы от 0,5 до 0,7 мм, количество пар 1,2,4, без экрана, в общем экране и/или экране пар из металлополимерной ленты, с изоляцией из полиэтилена высокого давления, с оболочками из малодымного, низкотоксичного поливинилхлорида (PVC), исполнение нг(A)-LSLTx, на напряжение до 75 вольт постоянного тока, выпускаемые по технической документации изготовителя	ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". п. п. 5.3, 5.4, 5.6, 5.9. Предел распространения горения при групповой прокладке – ПРГП 16. Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов кабельного изделия – ПТПМ 1. Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД 2. Класс пожарной опасности кабельных изделий – П16.8.2.1.2
27.32.13.150 8544	Кабели связи симметричные парной скрутки торговой марки «ECS», не распространяющие горения, типа: F/UTP, U/UTP, U/FTP, S/FTP, F/FTP, категории 5е, 6, 6а, 7, 7а с медными жилами, диаметром жилы от 0,5 до 0,7 мм, количество пар 1,2,4, без экрана, в общем экране и/или экране пар из металлополимерной ленты, с изоляцией из полиэтилена высокого давления, с оболочками из безгалогенного, низкотоксичного компаунда HF(LSZH) - исполнение нг(A)-HFLTx, на напряжение до 75 вольт постоянного тока, выпускаемые по технической документации изготовителя.	ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". п. п. 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9. Предел распространения горения при групповой прокладке – ПРГП 16. Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия – ПКА 1 Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов кабельного изделия – ПТПМ 1. Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД 1. Класс пожарной опасности кабельных изделий – П16.8.1.1.1.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Вест

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

А.В. Колчин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.ГВ.ПБ14.Н00303

№ ПС 002225

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смещением газом	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке –ПРГО1 (для оболочек PVC и HF(LSZH)).
ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории А –ПРГП16 (для оболочек HF(LSZH)-исполнение нг(A)-HF, PVC-исполнение нг(A)-LSLTx, HF(LSZH)- исполнение нг(A)-HFLTx)
ГОСТ ИЕС 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия -ПД1, для кабелей в оболочке из HF(LSZH)-исполнение нг(A)-HF, HF(LSZH)-исполнение нг(A)-HFLTx); Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия –ПД2, для кабелей в оболочке из PVC- исполнение нг(A)-LSLTx.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ1, для кабелей в оболочке из PVC - исполнение нг(A)-LSLTx, HF(LSZH)- исполнение нг(A)-HFLTx
ГОСТ ИЕС 60754-2-2015	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 2. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости.	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении – ПКА1, для кабелей в оболочке из HF(LSZH)-исполнение нг(A)-HF, HF(LSZH)-исполнение нг(A)-HFLTx.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Ветер

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Колчин

А.В. Колчин

